Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,

презвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Красноярскому краю

(наименование территориального органа МЧС России)

660049. Красноярский край, г. Красноярск, пр. Мира, 68, т.(391)2234820, 2114695, sekretar@mchskrsk/ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес) Отдел надзорной деятельности по г. Красноярску

(наименование органа государственного пожарного надзора)

660115, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Пихтовая, 59, т.(391)273-13-99, ond.krsk@yandex.ru (надзора) или органа муниципального контроля

Предписания № 2224/1/1-23

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №235 комбинированного вида» (далее МБДОУ № 235)

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

физическо о лица-правоопадателя объекта защиты (гражданина), сооственныка имущества и г.п.) во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г. Красноярска по пожарному надзору К.Г. Иванова от «25» августа 2014 года, №2224 , ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 14 ч. 30 мин. «17» сентября 2014 года по 17 ч. 00 мин. «22» сентября 2014 года проведена плановая проверка государственным инспектором города Красноярска по пожарному Воробьевым Романом Витальевичем

(должность, залине, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспектора) по

МБДОУ №201 по адресу: г. Красноярск, ул. Крупской, 22 «А»

пожарному надвору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местого самоуправления)

совместно с заведующим МБДОУ № 201 Ковязина Елена Анатольевна

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» псобходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в доде проверки:

№ Предпи- сания	Вал нарушений требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности
1		3	4
2224/1/1.	Выйстр кции о мерах пожар- ней Сезопасности МБДОУ №201, расположенного по а ресу г. Красноярск, ул. Крупской, 22 «А» не отражен порядок осмотра и закрытия почещений по окончании ра- боты.	п. 2 (1) В отношении каждого объекта (за исключением игдивидуальных жилых домов) руководителем (иным уполномоченным должностным лицом) организации (индивидуальным предпринимателем), в пользовании которой не праве собственности или на ином законном основании на кодятся объекты (далее - руководитель организации), утверждается инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII настоящих Правил, в том числе отдельно для каждото пожаровзрывоопасного и пожароопасного помещения категории В1 производственного и складского назначения. 1, 461 (1) В инструкции о мерах пожарной безопасности необходимо отражать следующие вопросы:	02.03.2015

№ Предпи- сания	Вит нарушений требований пожаткой безопасности, с указанием конкретного места имявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасно-
			сти
1	× (#) = 3 2	3	4
		т) порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы;	
2224/1/2.	В инструкция о мерах пожарной безопасности МБДОУ №201, растоложенного по адресу красноярск, ул. Крупской, 22 «А» не отражено толустимое (предельное) количество полей, которые могут, одновременно находиться на объекте.	п. 2 (1) В отношении каждого объекта (за исключением индивилуальных жилых домов) руководителем (иным уполномоченным должностным лицом) организации (индивидуальным предпринимателем), в пользовании которой на праве собственности или на ином законном основании находятся объекты (далее - руководитель организации), утверждается инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII настоящих Правил, в том числе отдельно для каждого пожаровърывоопасного и пожароопасного помещения изтегории В1 производственного и складского назначения. п. 461 (1) В инструкции о мерах пожарной безопасности необходимо отражать следующие вопросы: 1) допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться на объекте.	02.03.2015
2224/1/3,	В инструкции е мерах пожарной безопасности МБДОУ ме201, расположенного по апресу г. Красноярск, ул. Крупской, 22 «А» не указаны лица, ответственные за обестечение пожарной безопасности в том числе за; сообщение об возгажновеции пожара в ножартую охрану и оповещение (информирование) руковолства и дежурных служб объекта.	п. 2 (1) В отношении каждого объекта (за исключением индивидуальных жилых домов) руководителем (иным уполномоченным должностным лицом) организации (индивидуальным предпринимателем), в пользовании которой ца праве собственности или на ином законном основании находятся объекты (далее - руководитель организации), утверждается инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII настоящих Правил, в том числе отдельно для каждого пожаровзрывоопасного и пожароопасного помещения категории В1 производственного и складского назначения. п. 462 (1) В инструкции о мерах пожарной безопасности указываются лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности, в том числе за: а) сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и оповещение (информирование) руководства и дежурных служб объекта;	02.03.2015
2224/1/4.	В инструкции о мерах пожарной безопасности МБДОУ №201, расположенного по адресу т. Красноярск, ул. Крупской, 22 «А» не указаны дица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности в том числе за: организацию спасания людей с использованием для этого имеющихся сил и средств, в том числе за оказание первой помощи пострадавшим.	п. 2 (1) В отношении каждого объекта (за исключением инливидуальных жилых домов) руководителем (иным уполномоченным должностным лицом) организации (инливидуальным предпринимателем), в пользовании которой на праве собственности или на ином законном основании находятся объекты (далее - руководитель организации), утверждается инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII настоящих Правил, в том числе отдельно для каждого тожаровзрывоопасного и пожароопасного помещения категории В1 производственного и складского назначения. п. 462 (1) В инструкции о мерах пожарной безопасности указываются лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности, в том числе за: б) организацию спасания людей с использованием для этого имеющихся сил и средств, в том числе за оказание первой помощи пострадавщим.	02.03.2015
2224/1/5.	В инструкции о мерах пожар- ной оезопасности МБДОУ №201, расположенного по адресу г. Красноярск, ул. Крупской, 22 «А» не указаны пипа, ответственные за обес- лечение пожарной безопасно-	п. 2 (1) В отношении каждого объекта (за исключением индивидуальных жилых домов) руководителем (иным упелномоченным должностным лицом) организации (индивидуальным предпринимателем), в пользовании которой на праве собственности или на ином законном основании изходятся объекты (далее - руководитель организации), утверждается инструкция о мерах пожарной безопасности	02.03.2015

Предпи- сания	Вид нарушений требований чожитной безопасности, с указанием конкретного места выязленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожрной безопасности
1	2	3	4
	сти в тем числе за: проверку включения автоматических систем противопожарной за- паты.	в рответствии с требованиями, установленными разделом <u>XVIII</u> настоящих Правил, в том числе отдельно для каждого пожаровзрывоопасного и пожароопасного помещения категории В1 производственного и складского назначения. п. 462 (1) В инструкции о мерах пожарной безопасности указываются лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности, в том числе за: а) проверку включения автоматических систем противопожарной защиты (систем оповещения людей о пожаре, пожаротушения, противодымной защиты).	
2224/1/6.	В инструкции о мерах пожарной безопасности МБДОУ №201, расположенного по а ресу г. Красноярск, ул. Крупской, 22 «А» не указаны лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности в том числе за: отключение при необходимости электроэнергии (за исключением систем противоложарной защиты), выполнение других мероприятий, способствующих предотвращению развития пожара и задымления помещении здания.	п. 2 (1) В отношении каждого объекта (за исключением индивидуальных жилых домов) руководителем (иным утголномоченным должностным лицом) организации (индивидуальным предпринимателем), в пользовании которой на праве собственности или на ином законном основании находятся объекты (далее - руководитель организации), утверждается инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII настоящих Правил, в том числе отдельно для каждого пожаровзрывоопасного и пожароопасного помещения категории В1 производственного и складского назначения. п. 462 (1) В инструкции о мерах пожарной безопасности указываются лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности, в том числе за: п) отключение при необходимости электроэнергии (за исключением систем противопожарной защиты), остановку работы транспортирующих устройств, агрегатов, аппаратов, перекрывание сырьевых, газовых, паровых и водных коммуникаций, остановку работы систем вентиляции в аварийном и смежных с ним помещениях, выполнение других мероприятий, способствующих предотвращению развития пожара и задымления помещений здания.	02.03.2015
2224/1/7.	В инструкции о мерах пожарной безопасности МБДОУ NO.01, расположенного по дресу г. Красноярск, ул. Крупской, 22 «А» не указаны инца, ответственные за обеспечение пожарной безопасности в том числе за: удаление за предслы опасной зоны всех расотнаков, не участвующих в тушении пожара.	п. 2 (1) В отношении каждого объекта (за исключением индивидуальных жилых домов) руководителем (иным уполномоченным должностным лицом) организации (индивидуальным предпринимателем), в пользовании которой на праве собственности или на ином законном основании утверждается инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом СМП настоящих Правил, в том числе отдельно для каждого пожаровзрывоопасного и пожароопасного помещения категории В1 производственного и складского назначения. п. 462 (1) В инструкции о мерах пожарной безопасности указываются лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности, в том числе за: 5) удаление за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара;	02.03,2015
2224/1/8.	у сотрудников (педагогиче- ских работников) МБДОУ №201, расположенного по	п. 50 (5) Контроль за своевременным проведением проверки знаний требований пожарной безопасности работников осуществляется руководителем организации.	02.03.2015
	варесу г. Красноярск, ул. Крупской, 22 «А» не проведение игозерка знаний в объеме и (отсутствует документиче подтверждение)		

No. of Concession,			
1610	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1
№		Тункт (аозац пункта) и наименование пормативного до-	Срок уст
Іредпи-	указанием конкретного места	умента по пожарной безопасности, треоования которого (нарушения гребования
	выявленного нарушения		пожарной безопасно-
			<u>сти</u>
1 5 5 5	2	3	4
	объекта МБДОУ 1201, распо- ложенного по апресу г. Крас- ноярск ул. Крупской, 22 «А» не проведена проверка знаний	всуществляется руководителем организации.	
	в объеме ПТМ (отсутствует		
		обеспечивает исправ-	02.03.2015
224/1/10.	применения подприменения пожирного гидранта размещенном на здании МБДОУ №201, расположенного по адресу г. Красноярск, ул. Крупской 22 «А» не четко нанесены пифны расстояния до его ме-	тороводитель организации обеспечивает исправнеет источников наружного противопожарного водоснабжения и внутреннего противопожарного водогранизует проведение проверок их работоспособности переже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов. Руководитель организации при отключении участков вопороводной сети и (или) пожарных гидрантов, а также пребуемого извещает об этом подразделение пожарной охраны. Руководитель организации обеспечивает исправное состояние пожарных гидрантов, их утепление и очистку от снега и льда в зимнее время, доступность подъезда пожарной сехники к пожарным гидрантам в любое время года. Неправление движения к пожарным гидрантам и водоснабжения, должно обозначаться указателями с четко начесенными цифрами расстояния до их месторасположения. п. 23 (5) Повторный противопожарный инструктаж проводител в соответствии с графиком проведения занятий, утвержденным руководителем организации.	02.03.2015
	Крунской, 22 «А» не утвержден график проведения повершого противопожарного инструктажа		02.03.2015
2224/1/12.	Устройство для самозакрыва- ния противонскарной двери элеваториого узла находиться в неисправном состоянии	62 (1) Устройства для самозакрывания дверей должны на- колиться в исправном состоянии. Не допускается устанав- ливать какие-либо приспособления, препятствующие нор- мальному закрыванию противопожарных или противо- дымных дверей (устройств).	
2224/1/13.	(снят ловодчик) Устройство для самозакрыва- ния противопожарной двери склада хозяйственного инвен- таря находилься в неисправ- ном состоянии (снят довод-	62 (1) Устройства для самозакрывания дверей должны на- ходиться в исправном состоянии. Не допускается устанав- ливать какие-либо приспособления, препятствующие нор- мальному закрыванию противопожарных или противо- дымных дверей (устройств).	
2224/1/14	обеспечил наличие на двери еклала обозначение его кате- гории до взрывопожарной и пожарной опасности, в соот- ветствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Техни- ческий регламент о требова- ниях пожарной безопасности"	назначения и наружных установках особольствоги, а такж горий по взрывопожарной и пожарной опасности, а такж класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожар ной безопасности"	e e
2224/1/15	(отдельно стоящее здание)	п. 20 (1) Руководитель организации обеспечивает наличи на дверях помещений производственного и складског наздачения и наружных установках обозначение их кате горий по взрывопожарной и пожарной от 7 и 8 Федеральн	e- ce

№ Предпи- сания	Вид нарушений требований ножарной безопасности, с указат ием конкретного места выячленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного дожента по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности
1	2	3	4
	требованиях пожарной безопасьюсти" (отдельно стоящее здание)	го закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	
2224/1/16.	Ма не мі эвакуационного вы- здання мБДОУ №201, распо- жен ого по здресу г. Крас- цоврск ул. Крупской, 22 «А» на зестничную клетку уста- повлен врезной замок исклю- чающий возможность её сво- болного открывания изнутри без ключа (согласно техниче- ского паспорта нежилого зда- ния по состоянию на от 27 марта 2008 года инвентарный № 04: 101:002:000836310 по- мещен е №3 комната №17)	п. 35. (1) Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.	02.03.2015
2224/1/17.	На авери эвакуационного выхода из группы «Почемучки» глания МБДОУ №201, расположенного по адресу г. Красноярск ул. Крупской, 22 «А» на лестичную клетку установлен врезной замок исключающий возможность её свободного открывания изнутри бет ключа (согласно технического даспорта нежилого здания по состоянию на от 27 марта 208 года инвентарный № 04.401:002:000836310 по-	п. 25. (1) Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.	02.03.2015
2224/1/18.	мещен ис №3 комната №19) На двери эвакуационного вы- хо на из группы «Звездочка» заания МБДОУ №201, распо- доженного по адресу г. Крас- ноярск ул. Крупской, 22 «А» на въстинчную клетку уста- ноялее фезной замок исклю- чающий возможность её сво- родиного открывания изнутри без ключа (согласно техниче- ского наспорта нежилого зда- ния по состоянию на от 27 марта 2008 года инвентарный № (44-401:002:000836310 по- мещение №3 комната №2)	п. 35. (I) Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.	02.03.2015
2224/1/19.	На леры эвакуационного вы- усла из группы здания мыдоу №201, расположен- ного по адресу г. Красноярск, уз Крупской, 22 «А» в общий корилор установлен врезной замок исключающий возмож- ность её свободного открыва-	ц. 35. (1) Запоры на дверях эвакуационных выходов должных обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.	02.03.2015

№ Предпи- сания	Вил нарушений требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности
1		3	4
	тдасно технического паспорта нежилого здания по состоянию на от 27 марта 2008 года инвентарный № 04:401 002:000836310 пометиемие №2 комната №19)		
2224/1/20.	На двери дентрального эва- куационного выхода из зда- ния МБДОУ №201, располо- женного по агресу г. Красно- ярск. ул. Крупской, 22 «А» непосредственно наружу зда- ния установлен врезной замок исключающий возможность её своболного открывания изнутра без ключа (согласно техныческого паспорта нежи- лого здания по состоянию на от 27 марта 2008 года инвен- тарный № 04:401.002:000836310 поме- щейне №2 комната №1)	п. 35. (1) Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.	02.03.2015
2224/1/21.	В подсобном помещении до- пускается эксплуатация све- тильника со снятым колпаком (рассеивателем), предусмот- рейным конструкцией све- тильника (согласно техниче- ского паспорта нежилого зда- ния до состоянию на от 27- марта 2008 гола инвентарный № 04-401-002:000836310 по- мещение №2 комната №35)	п. 42. (3) Запрещается: в) обертывать электролампы и светильники бумагой, тка- нью и другими горючими материалами, а также эксплуа- тировать светильники со снятыми колпаками (рассеивате- лями), предусмотренными конструкцией светильника;	02.03.2015
2224/1/22.	В подвальном этаже допуска- отся устройство склада кате- тории ВЗ по взрывопожарной и можарной опасности.	ч. 1 ст. 6 (2) Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании" и нормативными документами по пожарной безопасности. 4. 3 ст. 4 (2) К нормативным документам по пожарной безопасности относятся национальные стандарты, сволы правил, содержащие требования пожарной безопасности, применение которых на добровольной основе обеспечивает соблюдение требований настоящего Федерального закона. 1. 5.2.4. (3) Помещения со спальными местами (групповые чейки со спальнями, комнаты для проживания, больничные палаты и т.п.) на объектах класса Ф1.1 следует размещать в отдельных блоках или частях здания, отдельных от	02.03.2015

№ Предпи- сания	Рид нарушений требований ожарчой безопасности, с мкэзанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности
1	2	3	4
		частей здания другого назначения (административно- хозяйственных, бытовых, технических и др.) противопо- жарными стенами не ниже 2-го типа и перекрытиями не ниже 3-го типа (в зданиях I степени огнестойкости - пере- крытиями 2-го типа). Размещать под спальными помещениями, актовыми залами, а также в подвальных этажах помещения катего- рыз В1 - В3 не допускается.	
2224/1/23.	На ломе цений детских групп «выздочка», «Радуга», «Почемунки», «Улыбка», расположенных на втором этаже зтания МБДОУ №201, расположенного по адресу г. Красноярск, ул. Крупской, 22 «А» отсутствуют вторые эвакуавлоные выходы (согласно технического паспорта нежилого здания инвентарный номер 04:401:002:000836310 доменциние №3 комнаты №4; №7; №12 и №15)	н. 11 (1) «Из помещений, этажей зданий для летнего детского отдыха, зданий детских дошкольных учреждений предусматривается не менее 2-х эвакуационных выходов» ч. 1 ст. 6 (2) Пожарная безопасность объекта защиты счидается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной оезопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании" и нормативными докумсцтами по пожарной безопасности: 15.2.12 (3) Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь помещения, предназначенные для одновременного пребывания более 10 чел При проектировании эвакуационных выходов из помещений в зданиях детских дошкольных учреждений групповую ячейку допускается считать единым помещением. 4.6 (4) Количество эвакуационных выходов из зданий и помещений должно быть не менее двух, за исключением случаев, указанных в соответствующих главах СНиП. Эвакуационные выходы должны располагаться рассредоточе-	01.09.2015
Наименован	We Hanks EMBHATA ENGRAPARA SETA	DO ((()) HONOTOPIOSO TO HONOTOPI	
танменова	парма пвного правового акта	РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасност	и, треоова-
1 Пост	ановление Правительства Россий в Российской Федерации»	ской Федерации от 25.04.2012 г. №390 «Правила противопох	карного ре-
2 Texh 22.07	ический регламент о требовані 2008 г 123-ФЗ	ях пожарной безопасности утвержденный федеральным	
утвер	экдены, пиказем МЧС РФ от 25 г	стемы противопожарной защиты. Эвакуационные пути прита 2009 г. N 171	
4 СНи	I 11-A.5-62 «Противопожарные трим комплетом Совета Министро	обования. Основные положения проектирования» утвержден В СССР по делам строительства 13.12.1962	
5 Hopm	вы ножалной безопасности «Обуч	ные мерам пожарной безопасности работников организаций» 7. 645. зарегистрированы в Минюсте РФ 21 января 2008 г. N	, утвержде- 10938

Устрацение указавных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для рукоголителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в со-тветствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранецию.

При песогласии с указациыми нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настояние предписавия в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов исполни ельной власти субъектов Российской Федерации;

руководители органов местного самоуправления;

собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители обтанизаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности:

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Красноярска по ножарному надзору

Воробьев Р.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

(20)

од 20 /4 г.

(подпись)

М.Л.П.*

Предписания для исполнения получил:

(подпись)

«22» 0

20 /4 г.

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

Телефон доверия

Главное управление XIIC Росс н во Красноярскому-краю 8 (391) 227-09-19